Proj. szafa oświetleniowa SO... (numer nada gmina Tarnowo Podgórne)



Przyłączenie proj. oświetlenia na podstawie 14784/2018/OD5/ZR2

SZAFA SO
Moc przyłączeniowa 3 kW (0,23 kV)
$P_i = P_z = 0{,}22$ kW
$I_B = 1{,}0$ A
$I_N = 16$ A

OBWÓD I
$P_i = P_z = 0{,}22$ kW
$I_B = 0{,}3$ A
$I_N = 6$ A

LEGENDA:

Latarnia: h = 8 m, wysięgnik W=1,0 m oprawa LED 20 W

-46,0m- (52,0m) — Odległość pomiędzy latarniami; Długość kabla

Projektowany kabel

Projektowany uziom słupa

UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejący, czarnym - projektowany, niebieskim - proj. zakres Enea Operator.
2) Mimo zasilania 1-fazowego szafę wykonac jako 3-fazową, za rozłącznikiem głównym w SO wykonać mostek zasilając w szafie wszystkie przewody fazowe z 1- fazy

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C-S

ENEO PROJEKT

ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK
UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605
TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL

INWESTOR	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne				
INWESTYCJA	Budowa oświetlenia w ulicy Ogrodowej w miejscowości Swadzim.				
TYTUŁ RYSUNKU	**Schemat ideowy zasilania. Szafa SO.**				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA	Elektryczna			Rozmiar: 297x420	Skala: -:-
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek 5/18	WKP/0386/POOE/13			
OPRACOWAŁ				Data: 10.2018	Nr rys. **E-2**