

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na budowę oświetlenia w ul. Edmundowskiej/Leśnej w Jankowicach**

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Czy w zakresie wykonawcy będzie demontaż istniejącego oświetlenia? (brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym)

**Odp.** Demontaż istniejącego oświetlenia jest poza zakresem wykonawcy.

**Pytanie 2**

W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego umieszczono zapis, że oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w złącze NEMA COCKET 7 PIN. Złącze takie umożliwia podłączenie urządzenia sterującego oprawą. Czy dostawa urządzeń sterujących jest w zakresie wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wymagań odnośnie tych urządzeń.

**Odp.** Oprawy mają być wyposażone tylko w gniazda NEMA 7 PIN. Dostawa urządzeń sterujących jest poza zakresem wykonawcy.