

Tarnowo Podgórne, dnia 11 października 2022 r.

WOP.271.51.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę ul. Szumin w Tarnowie Podgórny

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

Pytanie

W przedmiarze w pozycji 12 i 13 jest 10 cm kruszywa natomiast na rysunku jest warstwa 20 cm + beton, czy mam rozumieć, że część drogi jest już wykonana.

Odp.

Poz. 12 i 13 dotyczą wykonania pobocza. Zakresem zadania jest wykonania warstw bitumicznych oraz pozostałych elementów wskazanych w przedmiarze. Pozostałe warstwy konstrukcyjne są realizowane przez prywatnego inwestorów w ramach zawartego porozumienia z Gminą.

Zatwierdzam:

*/I z-ca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Ewa Noszczyńska-Szkurat/*