

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Z zestawienia stolarki okiennej wynika, że współczynnik akustyczny jest bardzo wysoki. Czy dotyczy on samych szyb czy całych okien? Bo jeśli całych okien to wymaganie takiego współczynnika spowoduje bardzo znaczące podniesienie kosztów.

Odp. Podany współczynnik izolacyjności akustycznej dotyczy szyby.

2. Czy Zamawiający dopuści montaż okien częściowo w murze a częściowo w ociepleniu? Przy tak dużych oknach konieczne będzie zastosowanie drogich podkonstrukcji, aby utrzymać je w warstwie ocieplenia.

Odp. Zamawiający zgadza się na montaż okien częściowo w murze, częściowo w ociepleniu.

3. Zamawiający wyznaczył termin realizacji 40 tygodni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że prace można rozpocząć 29.05.2023r.

Przyjmując, że na dzień dzisiejszy termin związania ofertą jest do 19.11.2022r., podpisanie umowy może nastąpić w dniu 18.11.2022r., a więc termin realizacji (zakończenia robót) byłby wyznaczony na dzień 25.08.2023r.

W takiej sytuacji Wykonawcy zostałoby ok. 13 tygodni na realizację całości zamówienia (z wyłączeniem wymiany stolarki), a więc 65 dni roboczych! Według nas termin ten jest nierealny do wykonania i zakończenia robót - prosimy o Państwa stanowisko na powyższe. Zwracamy również uwagę, że wcześniejsze podpisanie umowy z wykonawcą automatycznie skraca termin realizacji.

Ponadto prosimy o informację dlaczego np. robót zewnętrznych nie można wykonywać wcześniej ? jak np. prac termomodernizacyjnych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje terminy określone w SWZ. Termin realizacji zamówienia podany w SWZ wynika z faktu, iż w budynku szkolnym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne.

4. W związku z udziałem w postępowaniu na zadanie pn. WOP.271.53.2022 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.

Odp. Zamawiający nie wyznacza terminu wizji lokalnej. Szkoła jest obiektem dostępnym w godzinach pracy placówki.

*/Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka/*