

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Zwracam się z prośbą o doszczegółowienie poniższych parametrów wykładziny sportowej pcv:

Pytanie 1.

Czy w celu zapewnienia standardu, a zarazem wyeliminowania produktów niskiej jakości w głównej sali gimnastycznej Zamawiający będzie wymagał, aby zastosowana wykładzina sportowa posiadała co najmniej 2 z niżej przywołanych certyfikatów sportowych?

- a) certyfikat EHF/ Europejski Związek Piłki Ręcznej
- b) certyfikat IHF / Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej
- c) certyfikat FIVB / Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej
- d) certyfikat FIBA / Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej?

Odp. Zamawiający będzie wymagał, aby zastosowana wykładzina sportowa posiadała co najmniej 1 z certyfikatów: IHF, FIBA, IAAF.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchni sportowej pcv o poziomie amortyzacji wykładziny min. P2 (35 – 45%) ? Ma to na celu poprawienie komfortu uprawiania sportu przez młodzież szkolną oraz wyeliminowanie potencjalnych urazów oraz kontuzji stawów i kręgosłupa u dzieci.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni sportowej zgodnej z normą PN EN 14877 (lub równoważną), która dopuszcza aby amortyzacja w obiektach typu multisport wynosiła 35% - 44%.

Pytanie 3.

Czy zamawiający będzie wymagał, aby montowany system podłogi: podkonstrukcja + wykładzina, był przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

- a/ deklarację właściwości użytkowych,
- b/ kartę techniczną
- c/ świadectwo z badań lub raport z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną ?

Odp. System podłogi sportowej powinien spełniać:

- parametry sportowe - zgodnie z PN EN 14877 (lub równoważne),
- parametry odpowiedzialne za bezpieczeństwo (reakcja na ogień, emisja formaldehydu, zawartość pentachlorofenolu, współczynnik odbicia zwierciadlanego, współczynnik połysku) - zgodnie z PN EN 14904 (lub równoważne).

Wykonawca winien przedstawić:

- 1) deklarację zgodności z Aprobata Techniczną, lub Polską Normę Budowlaną, (znak B) lub deklarację Właściwości Użytkowych (znak CE)
- 2) Kartę charakterystyki
- 3) Kartę techniczną.