



Orzeczenie Nr : 117/13				form.Nr.8	
		OZNACZENIE NOŚNOŚCI I WSKAŹNIKA ODKSZTAŁCENIA METODĄ VSS			stron: 1/1
Miejsce badania: Przebudowa ulicy Batorowskiej w Batorowie			Zleceniodawca:  Tomasz Szabelski		
<p align="center"><i>Przebudowa ulicy Batorowskiej w Batorowie</i></p>					
1. Wyniki badań nośności i odkształcenia					
Data badania	Lokalizacja	Moduł pierwotny E ₁ [MPa]	Moduł wtórny E ₂ [MPa]	Wskaźnik odkształcenia E ₂ /E ₁	
02.04.2013	otwór nr 1	67,7	144,5	2,1	
02.04.2013	otwór nr 2	72,0	152,3	2,1	
02.04.2013	otwór nr 3	77,9	153,1	2,0	
02.04.2013	otwór nr 4	92,2	186,5	2,0	
2. Uwagi: Identyfikacja metody badawczej: BN-64/8931-02					
3. Wniosek: Nośność oraz wskaźnik odkształcenia spełniają wymogi specyfikacji					
Data wydania:	Badanie wykonał:	Kierownik laboratorium:	Kierownik robót:		
03.04.2013r					