
Przewiert
Rura ochronna PERC
Ø315, L=11.1m
Przewiert
Rura ochronna PERC
Ø315, L=12.4m
Przewiert
Rura ochronna PERC
Ø315, L=17.2m
1:100
1:500
Studnia Ø1.0m
Wod.
Gaz.
Studnia Ø1.0m
Kan. san. Rz.d.=87.88
Wod. Ø110
Kabel energ.
Kabel telek.
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału Wp1 PVC-U DN200 SN8 SDR34, Rz.d.=88.45
Studnia Ø0.6m
Studnia Ø1.0m
Kabel telek.
Kabel energ.
Gaz. Ø40
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału Wp2 PVC-U DN200 SN8 SDR34, Rz.d.=88.86
Proj. włączenie kanału Wp3 PVC-U DN200 SN8 SDR34, Rz.d.=88.16
Wod. Ø32
Kan. san. Ø50
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
S1
80.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
89.40
89.49
89.74
90.10
90.15
90.15
RZĘDNA DNA KANAŁU
88.32
88.35
88.45
88.59
88.64
88.66
NAZIOM
0.83
0.89
1.04
1.26
1.26
1.24
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
1.08
1.14
1.29
1.51
1.51
1.49
SPADKI, DŁUGOŚCI
0.3%
114.37m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
PVC-U DN250 SN8 SDR34 L=114.37m
ODLEGŁOŚCI
0.00
11.18
11.18
32.05
43.23
46.33
89.56
18.12
107.68
6.69
114.37
HEKTOMETRY
S1
S2
S3
S4
S5
S6
0
1
P.S.U./EPI-Graf_Generator rysunków Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Tarnowo_Lącwa Projekt 1
Wp1
75.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S1 PVC-U DN250 SN8 SDR34, Rz.d.=88.45
Wpust
89.74
88.45
1.04
1.09
1.29
89.89
88.60
1.09
1.29
1.5%
10.11m
PVC-U
DN200
SN8 SDR34
0.00
10.11
10.11
S3
Wp1
0
Wp2
80.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S1 PVC-U DN250 SN8 SDR34, Rz.d.=88.66
Proj. włączenie kanału Wp3 PVC-U DN200 SN8 SDR34, Rz.d.=88.16
Wpust
90.15
88.66
1.24
1.09
1.49
1.29
90.70
88.88
1.09
1.58
5%
5.23m
PVC-U
DN200
SN8 SDR34
0.00
5.23
5.23
S6
Wp2
0
Wp3
80.00m
n.p.m.
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S1 PVC-U DN250 SN8 SDR34, Rz.d.=88.66
Proj. włączenie kanału Wp2 PVC-U DN200 SN8 SDR34, Rz.d.=88.86
Kan. san. Ø50
Wod. Ø32
Wpust
90.15
88.66
1.24
0.79
1.49
0.99
90.70
88.16
1.25
1.45
1.5%
5.95m
PVC-U
DN200
SN8 SDR34
0.00
5.95
5.95
S6
Wp3
0