

Tarnowo Podgórne, dnia 21 sierpnia 2020 r.

WOP.271.26.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynków komunalnych w Sadach

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1


W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na budowę budynków komunalnych w Sadach proszę o informację czy Zamawiający posiada projekty przyłączy – woda + kanalizacja?

W przedmiarach są pozycje dotyczące sieci wodociągowej o średnicy PE 90, natomiast nigdzie ma tego na rysunkach.

Odpowiedź

Zamawiający posiada uzgodnione projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przebieg przyłączy wodno-kanalizacyjnych, w tym rurociągu PE90, jest pokazany na rysunkach 2/Z (Plansza zbiorcza sieci), odrębnie dla AB i CD:



Pytanie 2

Proszę jeszcze o informację dlaczego w obu przetargach są pozycje dotyczące wykonania sieci wodociągowej PE 90 ? czy ta pozycja nie powinna występować tylko w jednym przedmiarze jeżeli już?

Odpowiedź

Przetarg obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych czterołokalowych. W przedmiarach występuje rura PE90 podzielona na budynki AB i CD.

Pytanie 3

Bardzo proszę o wyjaśnienie zamieszczonych przedmiarów np. z przedmiarów instalacyjnych wynika że mam 8 lokali w budynkach ? w obu zamieszczonych przedmiarach łączna ilość wodomierzy to 8 szt.

Odpowiedź

Przetarg dotyczy budowy dwóch budynków mieszkalnych czterołokalowych. Dla każdego lokalu przewidziano odrębny wodomierz. W związku z tym w każdym z przedmiarów (AB i CD) znajdują się cztery wodomierze, co sumarycznie daje osiem.

I ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr inż. Ewa Nieszczyńska-Szklarska