

Tarnowo Podgórne, dnia 27 sierpnia 2020 r.

WOP.271.26.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynków komunalnych w Sadach**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

**Pytanie**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie niejasności występujących w przedmiarze branży elektrycznej:

- a) W przedmiarach występują pozycje z ilościami zerowymi, czy jest możliwość zweryfikowania tych pozycji?
- b) Nie ujęto nakładów na układanie kabli w ziemi.
- c) Czy na budynkach nie będzie instalacji odgromowej?

**Odpowiedź**

a) Prawidłowe wartości to:

- 1.2.7 - 8 mb
- 2.2.7 - 8 mb
- 1.3.2 - 8 szt.
- 2.3.2 - 8 szt.
- 1.3.12 - 4 szt.
- 2.2.12 - 4 szt.
- 1.6.3.1 - 90 mb
- 2.6.3.1 - 90 mb

b) Koszt kabla zewnętrznego wg PZT 8 x YKY 4x6 mm<sup>2</sup> oraz wszystkie koszty z nim związane (wykop, zasypki i pozostałe elementy do poprawnego wykonania z nim związane) należy uwzględnić w pozycjach 1.2.3/1.2.4 i 2.2.1/2.2.2.

c) Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych, nie stwierdzono zagrożenia i konieczności wykonywania instalacji odgromowej (analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008).

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*