

Tarnowo Podgórne, dnia 2 września 2020 r.

WOP.271.22.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź.

Pytanie

proszę o wyjaśnienie rozbieżności w odpowiedziach nr 3

W przedmiarze w poz 59 widnieje :

	59	KNR-W 2-02 d.3. 0509-02 6 analogia	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopad- łego do okapu 57 cm, wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi	m ²	RAZEM	450.000
			450	m ²	450.000	
					RAZEM	450.000

A w załączonych odpowiedziach w odpowiedzi na pytanie 38 :

ST04 (dach skośny)

- blacha powlekana na rąbek stojący
- warstwa rozdzielająca (przekładka akustyczna)
- płyta OSB 2,5cm
- kontrłaty 4 cm
- krokwie 18 cm

Proszę o wyjaśnienie co należy wycenić blachę powlekaną czy tytan-cynk

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić materiał zgodny z projektem- opisem do projektu wykonawczego, część Karta Kolorów i Wykończenia Elewacji, a także Specyfikacją Techniczną ST-01.18. Tynki i okładziny elewacyjne; zawarto tam szczegółowe parametry materiału (blacha powlekana tytanowo- cynkowa, odpowiednio w kolorach białym i grafitowym).

Z up. WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr inż. Ewa Noszczyńska-Szukurat
I ZASTĘPCA WÓJTA