Demontaż słupa linii napowietrznej wraz z przyłączami
(majątek Enea Operator Sp. z o.o.)

1i

Otworzenie przyłącza napowietrznego izolowanego typu ASXSn 4x25 mm² do budynku nr 101.
(majątek ENEA Operator Sp. z o.o.)

Pręt uziemiający
16 mm - 9 m
RIVa

0.50 m

Typ: GXO 0,66/5
R<10Ω
1p

Pręt uziemiający
16 mm - 9 m

2i

Projektowany słup krańcowy linii napowietrznej
(majątek ENEA Operator Sp. z o.o.)

Ø110/11 m

Przebudowa linii napowietrznej nn na linię kablową od słupa 1p
typu NAY2Y-J 4x150 mm - 90 m (majątek Enea Operator Sp. z o.o.)

Proj. kabel w rurze osłonowej niebieskiej typu DVK-110 lub równoważnej o wytrzymałości 450 N.
(majątek ENEA Operator Sp. z o.o.)

Projektowana mufa kablowa przelotowa typu POLJ 01/4x50-150 lub równoważna
(majątek Enea Operator Sp. z o.o.)

OŚ PRZEWODÓW

OŚ PRZEWODÓW

961 983 Bz 984 985 987 988 Bp 989/2 989/3 B 989/5 989/6 Bi 990 991/1 991/2 992/2 999/1 RIVa

LEGENDA (KOLIZJE)

- DEMONTAŻ KABLA/SŁUPA
- PROJ. KABEL nn W GRUNCIE
- PROJ. KABEL W RURZE OSŁONOWEJ
- PROJ. MUFA KABLOWA
- PRZENIESIONY SŁUP
- UZIEMIENIE SŁUPA (R<10Ω)

Uwagi:

1. Oświadczam, że projekt został sporządzony na zgodnej z oryginałem kopii aktualnej mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego.
2. Projektowane urządzenia umieszczać w odległości minimum 0,5 m od granic działek (płotów) i krawężników.

ENEO PROJEKT

ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK
UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605
TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL

INWESTOR	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne				
INWESTYCJA	Przebudowa linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV w związku z budową Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym.				
TYTUŁ RYSUNKU	**Projekt zagospodarowania terenu.**				
STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy				
BRANŻA	Elektryczna			Rozmiar:	Skala:
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Michał Kaczmarek 9-11/20	WKP/0386/POOE/13		420x297	1:500
				Data:	Nr rys.
OPRACOWAŁ	---	---		10.2020	**E-1**