



Szamotuły, dnia 21-10-2020 r.  
PEO20P077323  
MU/Gr

Gmina Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 115  
62-080 Tarnowo Podgórne

Aneks nr 1 do warunków likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/67/2020.

**Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania dz. 989/3, 989/6, 989/5, 991/2, 992/2 w m. Tarnowo Podgórne 25 Stycznia z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną.**

Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szamotuły informuję, że zmianie ulegają następujące zapisy warunków likwidacji kolizji:

**II. Wymagania techniczne:**

1. Istniejący słup krańcowy z podporą zabudowany w miejscu projektowanego na terenie działki nr 989/3 budynku - zdemontować.
2. Na terenie w/w działki przy granicy z działką 987, w miejscu nie kolidującym z zagospodarowaniem działki 989/3 pobrać słup krańcowy linii n.n 0,4kV.
3. Istniejącą linię kablową typu YAKY 4x120mm<sup>2</sup> (obwód nr 8 ze stacji 02- 812) zmurować i ułożyć po nowej trasie w granicach działki nr 989/3 w sposób nie kolidujący z jej zagospodarowaniem a następnie wprowadzić na nowo zabudowany słup krańcowy(dz. 989/3)
4. Istniejące przyłącze napowietrzne izolowane typu ASXSn 4x25mm<sup>2</sup> zasilające budynek nr 101 przy ul. Poznańskiej przenieść na nowo pobrać na terenie działki nr 989/3 słup krańcowy linii n.n 0,4kV.
5. Zlikwidować przyłącze napowietrzne zasilające budynek nr 103( przeznaczony do rozbiórki)
6. Materiały z demontażu zutylizować a dowody utylizacji dostarczyć do Enea Operator Sp.z o.o RD Szamotuły.

**Niniejsze warunki są ważne do dnia 14.09.2020r;**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Poznań  
REJON DYSTRYBUCJI SZAMOTUŁY  
DYREKTOR  
*Kazimierz Kupiec*

K/o:  
1. MU  
2. Adresat  
Sprawę prowadzi:  
Seksja Utrzymania RD-2: tel: 618847343



**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl