

UCHWAŁA NR XXXV/590/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) Rady Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. Zezwala się na odpłatne obciążenie gminnych nieruchomości takich jak:

1. działki nr **80/5, 44, 54,** oraz **87** położone w **Batorowie** zapisane w księdze wieczystej PO1P/00126908/8

2. działki nr **78/4,** oraz **88** położone w **Batorowie** zapisane w księdze wieczystej PO1P/00109940/9

3. działka nr **45** położona w **Batorowie** zapisana w księdze wieczystej PO1P/00330547/2

4. działka nr **51** położona w **Batorowie** zapisana w księdze wieczystej PO1P/00115246/9

5. działka nr **18** położona w **Sadach** zapisana w księdze wieczystej PO1P/00271377/7

6. działka nr **146/2** położona w **Sadach** zapisana w księdze wieczystej PO1P00312865/5

7. działka nr **78/2** położona w **Swadzimiu** zapisana w księdze wieczystej PO1P/00300091/1

8. działki nr **1040** oraz **1041** położone w **Tarnowie Podgórny** zapisane w księdze wieczystej PO1P/00106066/7 prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, służebnością przesyłu na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

UZASADNIENIE

Na wskazanych nieruchomościach projektowana jest lokalizacja i budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska. Przedmiotowa linia projektowana jest na trasie istniejącej napowietrznej linii 220 kV Plewiska -Piła Krzewina, której pas technologiczny wynosi 70 m, (po 35 m od osi linii). Linia ta została posadowiona w latach 60 ubiegłego wieku.

Według danych projektowych szerokość pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV wynosi 70 m (po 35 m od osi linii). Pas ten jest jednoznacznie pasem służebności przesyłu, jego powierzchnia łączna według danych projektowych wynosi 7438 m².

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowane uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.